

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

15.12.2021г. КНМ 27210061000201477106

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры

Согласование проведения выездной проверки с органами прокуратуры не требуется



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

(наименование территориального органа МЧС России)

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ХАБАРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б. Телефон: (4212) 45-11-61

Сайт: www.27.mchs.gov.ru, E-mail: ondhabrayon@mail.ru, Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 156/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию детский сад с. Ракитное Хабаровского муниципального района Хабаровского края

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району Пархоменко Анны
Александровны №-156 от 25.12.2021г.

в период с 09 ч.00 мин. «17» декабря 2021г. по 09 ч. 30 мин. «24» декабря 2021 г.

государственным инспектором Хабаровского муниципального района по пожарному

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору Хусарь Андреем Юрьевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая/выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
МБДОУ детский сад п. Ракитное Ковалева Елена Иосифовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения на- рушения обя- зательных тре- бований по- жарной безо- пасности	Отметка о выполне- нии
1.	<i>Шлейфы пожарной сигнали- зации на объекте защиты не выполнены с учетом преиму- щественной области приме- нения и типа исполнения ка- бельного изделия (требуется исполнение нг-FRHF) (выпол- нены проводами ТПП 2 х 0,5 без требуемого типа исполне- ния).</i>	<u>ч. 2 ст. 82 Технического рег- ламента 123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п. 3.4 СП 3.13130.2009, пп. 6.2, 6.4 СП 6.13130.2021, табл. 2 ГОСТ Р 31565-2012</u>	15.11.2022 г	
2.	<i>Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты объекта.</i>	<u>абзац 3 п. 54 ППП РФ</u>	15.11.2022 г	
3.	<i>Срок службы автоматиче- ской пожарной сигнализации, пожарных извещателей пре- вышает десять лет.</i>	<u>ч. 10 ст. 83 ФЗ-123</u>	15.11.2022 г	
4.	<i>Не проведены работы по очи- стке вентиляции с составле- нием соответствующего ак- та.</i>	<u>п. 43 ППП РФ</u>	15.11.2022 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Котова Е.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Ковар
(подпись)

(подпись)

Государственный инспектор Хабаровского муниципального
района по пожарному надзору

Хусарь Андрей Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576134

Владелец Ковалева Елена Иосифовна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023